

م.ع.إ. - ش.ذ.أ.
اتصالات الجزائر
ر.ت.ج : 000216001808337
المقر الاجتماعي : الطريق الوطني رقم 5 الديار الخمس المحمدية - الجزائر

رسالة استشارة رقم 2022/DAT/62

تعلن المديرية العامة، مديرية المشتريات والتنفيذ، عن رسالة استشارة ذات طابع :

"الصيانة الوقائية لمولدين (02) كهربائيين قوة 250 كيلو فولت علامة AMIMER Energie بمحركين علامتي "PERKINS و DEUTZ

كافة المتعهدين المهتمين مدعوون للتعبير عن اهتمامهم من خلال إيداع عروضهم لدى مديرية المشتريات والتنفيذ على العنوان التالي :

المقر الاجتماعي : الطريق الوطني رقم 05 الديار الخمس المحمدية - الجزائر

البطاقة التقنية للمولدين الكهربائيين

❖ المولد الكهربائي AMIMER قوة 250 كيلو فولت

DESIGNATIONS	SPECIFICATIONS ET MAQRUE
Modèle groupe	DS 0250 009 1216
Motorisation	Diesel
Mobilité	Stationnaire capoté
Fréquence	50Hz
Circuit de carburant	Injection direct
Système de refroidissement	A eau
Vitesse de rotation	1500 tr/m
La marque de motor	DEUTZ
Nombre de cylindres	06
La marque de la génératrice	STAMFORD
Inverseur	Par inverseur motorisé
Type de régulateur de vitesse	ECM

❖ المولد الكهربائي AMIMER قوة 250 كيلو فولت

DESIGNATIONS	SPECIFICATIONS ET MAQRUE
Modèle groupe	PS 0250 001 0912
Motorisation	Diesel
Mobilité	Stationnaire capoté



م.ع.إ - ش.ذ.أ
اتصالات الجزائر

ر.ت.ج : 000216001808337

المقر الاجتماعي : الطريق الوطني رقم 5 الديار الخمس المحمدية - الجزائر

Fréquence	50Hz
Circuit de carburant	Injection direct
Système de refroidissement	A eau
Vitesse de rotation	1500 tr/m
La marque de motor	PERKINS
Nombre de cylindres	06
La marque de la génératrice	LEROY SOMER
Inverseur	Par inverseur motorisé
Type de régulateur de vitesse	ECM

1- تفاصيل الصيانة الوقائية

يتعين على المتعهد أن يتكفل بالأشغال التالية فيما يخص كل مولد كهربائي قوة 250 كيلو فولت علامة AMIMER :

- ◀ تغيير زيوت التشحيم
- ◀ استبدال مرشحات الزيت (فلاتر الزيت)
- ◀ استبدال مرشحات الهواء (فلاتر الهواء)
- ◀ استبدال مرشحات وقود الديزل
- ◀ استبدال مرشحات الفصل بين الماء و الديزل
- ◀ استبدال مرشحات المياه
- ◀ استبدال مرشحات الوقود المفلترة مسبقا
- ◀ اختبار وإعادة تشغيل المولدات الكهربائية

2- أجل تنفيذ أشغال الصيانة

لا يمكن أن يتجاوز أجل تنفيذ أشغال صيانة المولدين الكهربائيين لمركب الجميلة خمسة (05) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة.

يتعين على المتعهد أن يقترح أجل لتنفيذ أشغال الصيانة وهذا طبقا لرسالة الالتزام (يرجى الاطلاع على الملحق رقم 03).

3- أجل الضمان

يتعين على المتعهد أن يضمن تشغيل المولدين الكهربائيين لمدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهرا ؛

يتعين على المتعهد أن يقترح أجل ضمان أشغال الصيانة وهذا طبقا لرسالة الالتزام (يرجى الاطلاع على الملحق رقم 04).



م.ع.إ. - ش.ذ.أ
اتصالات الجزائر
ر.ت.ج : 000216001808337
المقر الاجتماعي : الطريق الوطني رقم 5 الديار الخمس المحمدية - الجزائر

الملحق 03

الالتزام تجاه اتصالات الجزائر بأجل إنجاز أشغال الصيانة

أنا الموقع أدناه :

الوظيفة :

الشركة :

المقر :

ألتزم بإنهاء أشغال صيانة المولدين الكهربائيين لمركب الجميلة موضوع الاستشارة الحالية التي تحمل المرجع في أجل قدره يوما.

حرر بـ, في

توقيع المترشح أو المتعهد
(اللقب، صفة الموقع وختم المترشح أو المتعهد)



م.ع.إ - ش.ذ.أ
اتصالات الجزائر
ر.ت.ج : 000216001808337
المقر الاجتماعي : الطريق الوطني رقم 5 الديار الخمس المحمدية - الجزائر

الملحق 04

الالتزام تجاه اتصالات الجزائر بأجل الضمان

أنا الموقع أدناه :

الوظيفة :

الشركة :

المقر :

ألتزم بضمان تشغيل المولدين الكهربائيين لمركب الجميلة موضوع الاستشارة الحالية التي تحمل المرجع وهذا لمدة أشهر.

حرر بـ، في

توقيع المترشح أو المتعهد
(اللقب، صفة الموقع وختم المترشح أو المتعهد)



م.ع.إ - ش.ذ.أ
اتصالات الجزائر

ر.ت.ج : 000216001808337

المقر الاجتماعي : الطريق الوطني رقم 5 الديار الخمس المحمدية - الجزائر

قائمة الوثائق الواجب تقديمها :

يتعين على الموردين أن يقدموا الوثائق التالية :

1. نسخة من السجل التجاري جاري الصلاحية ؛
2. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي ؛
3. كشف كمي وتقدير مملوء وموقع ومختوم، مع ذكر أجل إنجاز أشغال الصيانة ؛
4. نسخة من رقم التعريف البنكي RIB

حددت فترة تحضير العروض بـ 10 أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعلان في موقع اتصالات الجزائر.

حدد آخر أجل لإيداع العروض في آخر يوم من فترة تحضير العروض كما هو مبين أعلاه.

يجب أن تودع العروض قبل 14.00 سا على مستوى مديرية المشتريات والتنفيذ.

طريقة الدفع : تحويل بنكي

